

BEFOGADÓ CSATORNAHÁLÓZAT SZÁLLÍTÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 11. (4-0-0-0)

643612	235813,35	21,47	181,50		179,43		0,00	300	0,0531	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,55872	3,200	0,2262	226	186,64	7,31	30,66
643606,56	235823,72	11,70	182,39	180,05	180,05	180,57	180,57	300	0,0530	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,558655	3,200	0,2262	226	186,62	7,31	30,66
643602,93	235830,97	8,12	183,04	2,37	180,67	1,95	181,09	300	0,0123	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,269255	1,539	0,1088	109	89,74	7,31	30,66
643596,17	235848,9	19,16	184,36	2,89	181,47	2,13	182,23	300	0,0198	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,341603	1,954	0,1381	138	113,95	7,31	30,66
643591,28	235863,64	15,53	185,37	182,57	182,57	182,98	182,98	300	0,0219	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,358925	2,054	0,1452	145	119,75	7,31	30,66
643587,22	235873,83	10,97	186,09	183,27	183,27	183,88	183,88	300	0,0264	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,394379	2,257	0,1595	160	131,62	7,31	30,66
643582,71	235885,38	12,40	187,04	184,40	184,40	185,02	185,02	300	0,0420	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,496837	2,845	0,2011	201	165,92	7,31	30,66
643579,45	235893,03	8,31	187,82	185,17	185,17	185,58	185,58	300	0,0180	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,32583	1,864	0,1317	132	108,67	7,31	30,66
643575,95	235902,15	9,77	188,52	185,83	185,83	186,52	186,52	300	0,0256	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,388072	2,221	0,1570	157	129,51	7,31	30,66
643569,11	235921,92	20,92	189,92	3,10	186,82	2,13	187,79	300	0,0143	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,290448	1,660	0,1174	117	96,83	7,31	30,66
643562,94	235937,31	16,58	191,05	188,19	188,19	188,88	188,88	300	0,0241	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,376732	2,156	0,1524	152	125,71	7,31	30,66
643559,94	235944,27	7,57	191,69	189,10	189,10	190,07	190,07	300	0,0290	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,413416	2,366	0,1673	167	138,00	7,31	30,66
643553,6	235959,86	16,83	193,49	3,04	190,45		0,00	300	0,0226	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,364506	2,086	0,1474	147	121,62	7,31	30,66
643548,95	235970,7	11,80	194,60	3,50	191,10		0,00	300	0,0551	0,0706858	1,5	0,0015	1,31E-06	0,569311	3,261	0,2305	231	190,18	7,31	30,66
643534,26	235996,3	29,52	197,14	194,84	194,84		0,00	200	0,1267	0,0314159	1,5	0,0015	1,31E-06	0,704994	3,792	0,1191	119	98,28	7,31	30,66
643522,24	236020,01	26,58	197,92	1,97	195,95		0,00	200	0,0418	0,0314159	1,5	0,0015	1,31E-06	0,404754	2,174	0,0683	68	56,35	7,31	30,66
643510,63	236047,53	29,87	199,48	2,36	197,12		0,00	200	0,0392	0,0314159	1,5	0,0015	1,31E-06	0,391987	2,105	0,0661	66	54,56	7,31	30,66
643506,65	236068,43	21,28		2,45	197,85		0,00	200	0,0342	0,0314159	1,5	0,0015	1,31E-06	0,366397	1,967	0,0618	62	50,99	7,31	30,66
643490,41	236089,56	26,65	201,22	2,46	198,76		0,00	200	0,0342	0,0314159	1,5	0,0015	1,31E-06	0,366384	1,967	0,0618	62	50,99	7,31	30,66
643476,02	236116,43	30,49			200,87		0,00	200	0,0691	0,0314159	1,5	0,0015	1,31E-06	0,520691	2,799	0,0879	88	72,54	7,31	30,66
643458,22	236143,22	32,16	205,52	2,43	203,09		0,00	200	0,0691	0,0314159	1,5	0,0015	1,31E-06	0,520675	2,799	0,0879	88	72,54	7,31	30,66
							Naphegy utca: SZ-2-1-2-5-3 j. meglévő vezeték													
							csatlakozik a tervezett 4-0-0-0 j. vezeték													