

TELEFAX ÜZENET**Budaörs Város Önkormányzata**

Polgármesteri Hivatal

Városépítési Iroda

Muhits Ágnes mérnök részére

FAX: +36-23-447-891

Kelt: Budapest, 2010.03.25.

Ikt. szám: [Iktatószám]

Előadó: Kolozsi Gyula

Tárgy: Hidak állapota

Melléklet: -

Tisztelt Muhits Ágnes!


A városi hidak folyamatban levő vizsgálatai nyomán az elmúlt napokban telefonon jelentettük, hogy a Frankhegyi árok 1+395 km szelvényében levő, Dózsa György úti és az 1+490 km szelvényben levő, Baross utcai hidak olyan menthetetlen állapotban vannak, hogy javasoljuk az átépítésük terveztetésére a szükséges intézkedéseket mielőbb megtenni.

Kérésére ezt írásban megerősítve vázoljuk, hogy az említett hidak feltehetőleg az 1930-as években épültek, használt vasúti sínek bebetonozásával és helybeli dolomitmurva adalékanyaggal készült, nem kellően tömör bevonattal, szigeteletlenül, s valószínűleg évtizedekig madakám burkolattal üzemeltek.

Ezért a hidak áthidaló szerkezetében a sínbetéteken a korróziós bemarkódás mértéke eléri a 3 mm-t. Így, ha jelenleg kimutatható lesz is valami kisebb teherbírás, a felszerkezetek a merev vasbetétek korróziós állapota és a kitöltőbeton kifagyása miatt javíthatatlanok. A gyenge minőségű betonból készült ellenfalakon a kifagyás mélysége eléri a 30 cm-t.

Ezen okokból kifolyólag a két nagy forgalmú utcában levő híd átépítése elkerülhetetlen.

Üdvözlettel:


Kolozsi Gyula
ügyvezető

TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER