

Megnevezés: BUDAÖRS FRANKHEGY KÖZMŰTERVEZÉS

Megrendelő: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tervező: INNO-VIT'98. BT.

Kivitelező: 3-0-0-0

Dátum: 2012.06.20.

Wavin Pemü kft.

2072 Zsámbék
Új gyártelep, Pf.44.
Tel.:(23) 566-001
Fax.:(23) 566-015

Hálózat lista

Szak.név	Csőátmérő mm	Terhelés l/s	Lejtés ‰	Jelleg	Hossz m	Induló m	Bukó m	Érkező m	Sebesség m/s	H/d	Q/Qtelt	w/wtelt	Qtelt l/s	wtelt m/s
B-G1	200	0.6	80.0	Szennyvíz	130.00	401.200	-83.200	307.600	1.01	0.05	0.005	0.270	107.0	3.74
G1-G2	200	2.2	80.0	Szennyvíz	240.00	370.600	-27.000	324.400	1.52	0.10	0.021	0.410	107.0	3.74
G2-G3	200	7.8	65.0	Szennyvíz	410.00	324.400	-0.250	297.500	2.04	0.19	0.080	0.610	96.4	3.37
G3-V	200	8.7	80.0	Szennyvíz	600.00	297.500	-33.590	215.910	2.29	0.19	0.081	0.610	107.0	3.74