

Megnevezés: BUDAÖRS FRANKHEGY KÖZMŰTERVEZÉS

Megrendelő: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tervező: INNO-VIT'98.BT.

Kivitelező: 3-1-0-0

Dátum: 2012.06.20.

Wavin Pemü kft.

2072 Zsámbék
Új gyártelep, Pf.44.
Tel.:(23) 566-001
Fax.:(23) 566-015

Hálózat lista

Szak.név	Csőátmérő mm	Terhelés l/s	Lejtés ‰	Jelleg	Hossz m	Induló m	Bukó m	Érkező m	Sebesség m/s	H/d	Q/Qtelt	w/wtelt	Qtelt l/s	wtelt m/s
B-G1	200	0.6	62.0	Szennyvíz	138.00	289.200	0.056	280.700	0.91	0.05	0.006	0.280	94.1	3.29
G1-G2	200	1.0	80.0	Szennyvíz	125.00	280.700	-9.300	261.400	1.21	0.07	0.010	0.320	107.0	3.74
G2-G3	200	2.0	80.0	Szennyvíz	150.00	261.400	-3.400	246.000	1.47	0.09	0.019	0.390	107.0	3.74
G3-G4	200	2.6	80.0	Szennyvíz	42.00	246.000	-2.340	240.300	1.60	0.11	0.024	0.430	107.0	3.74
G4-G5	200	3.5	80.0	Szennyvíz	245.00	240.300	-2.000	218.700	1.75	0.12	0.033	0.470	107.0	3.74
G5-G6	200	4.0	80.0	Szennyvíz	110.00	218.700	-2.800	207.100	1.82	0.13	0.038	0.490	107.0	3.74
G6-V	200	4.2	28.0	Szennyvíz	65.00	211.400	0.030	209.610	1.26	0.17	0.067	0.570	62.9	2.20