

Megnevezés: BUDAÖRS FRANKHEGY KÖZMŰTERVEZÉS

Megrendelő: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tervező: INNO-VIT'98.BT.

Kivitelező: 4-0-0-0

Dátum: 2012.06.20.

Wavin Pemü kft.

2072 Zsámbék
Új gyártelep, Pf.44.
Tel.:(23) 566-001
Fax.:(23) 566-015

Hálózat lista

Szak.név	Csőátmérő mm	Terhelés l/s	Lejtés ‰	Jelleg	Hossz m	Induló m	Bukó m	Érkező m	Sebesség m/s	H/d	Q/Qtelt	w/wtelt	Qtelt l/s	wtelt m/s
B-G1	200	1.1	80.0	Szennyvíz	390.00	361.700	-19.300	311.200	1.24	0.07	0.010	0.330	107.0	3.74
G1-G2	200	3.8	80.0	Szennyvíz	160.00	311.200	-15.700	282.700	1.80	0.13	0.036	0.480	107.0	3.74
G2-G3	200	7.3	80.0	Szennyvíz	95.00	282.700	-8.700	266.400	2.17	0.18	0.068	0.580	107.0	3.74
G3-G4	200	8.3	80.0	Szennyvíz	210.00	266.400	-4.700	244.900	2.24	0.19	0.077	0.600	107.0	3.74
G4-G5	200	8.9	80.0	Szennyvíz	72.00	244.900	-7.240	231.900	2.29	0.19	0.083	0.610	107.0	3.74
G5-G6	200	10.0	80.0	Szennyvíz	71.00	231.900	-4.920	221.300	2.39	0.21	0.094	0.640	107.0	3.74
G6-G7	200	13.7	80.0	Szennyvíz	62.00	221.300	-2.540	213.800	2.59	0.24	0.128	0.690	107.0	3.74
G7-G8	200	13.9	80.0	Szennyvíz	59.00	213.800	1.320	210.400	2.62	0.24	0.130	0.700	107.0	3.74
G8-G9	200	14.1	80.0	Szennyvíz	10.00	210.400	0.100	209.700	2.62	0.24	0.132	0.700	107.0	3.74
G9-V	200	14.6	90.0	Szennyvíz	46.00	209.700	-0.010	205.550	2.75	0.24	0.129	0.690	113.6	3.97